

仕 様 書

北海道立教育研究所で使用する電力需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。

(概要)

1 需給場所

(1) 北海道立教育研究所（情報処理教育棟を除く）

（業務用電力（一般））

(2) 情報処理教育棟

（業務用電力（一般））

2 業種及び用途

研究所

(仕様)

3 供給電気方式等

(1) 供給電気方式 交流 3 相 3 線式

(2) 供給電圧（標準電圧） 6,000 V

(3) 計量電圧（標準電圧） 6,000 V

(4) 標準周波数 50 Hz

(5) 受電方式 1 回線受電方式

4 需給地点

各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点

5 工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は電力供給者の所有又は管理責任物とする。

6 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

7 電力量等の計量地点

需給場所	電力量等の計量地点
北海道立教育研究所	管理研修棟 地下 電気室
情報処理教育棟	情報処理教育棟 1 F 電気室

(予定契約電力等)

8 予定契約電力及び予定使用電力量

別添 1 「予定契約電力及び予定使用電力量一覧」のとおり。

9 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

別添 2 「最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧」のとおり。

10 力率

85%以上で 100%を目途に運用している。

(契約（使用）期間)

11 契約（使用）期間

令和 7 年(2025 年)10 月 1 日から令和 8 年(2026 年) 9 月 30 日まで。

(その他)

12 その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者との協議の上定めるものとする。